

**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-8701

Email: compras.dgoys@gmail.com

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 30 de mayo de 2022

EXPEDIENTE N° 18059/23**ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS****CONTRATACION TRAMITE POR MONTO REDUCIDO 018 - DGOyS**

Señor / es

CONSIGNAR: CUIT N°.....

Actividades Económicas N°.....

Domicilio:

SALTA -CAPITAL

Nos dirigimos a Ud/s., con el objeto de solicitarle cotización de SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES, que se describe a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

Fecha límite de oferta : El día 09/06/23 a Horas : 12:00**La propuesta deberá venir firmada con el correspondiente sello del oferente, para ser considerada la misma .**

Saludamos a Ud/s., muy atentamente.

.....
Firma AUTORIZADA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	Por el Servicio de Mantenimiento y Recarga de los EXTINGUIDORES (Matafuegos) con el retiro y colocación en los lugares que correspondan, conforme lo indique la Dirección General de Obras y Servicios de esta Universidad y en un todo con las siguientes descripciones:				
	a)-Extinguidor ABC x 10 kg	U.	84		
	b)-Extinguidor ABC x 5 kg	U.	277		
	c)-Extinguidor ABC x 2,5 kg	U.	6		
	d)-Extinguidor ABC x 1 Kg	U.	7		
	e)-Extinguidor CO ₂ x 10 Kg	U.	4		
	f)-Extinguidor CO ₂ x 5 Kg	U.	9		
	g)-Extinguidor CO ₂ x 3,5 Kg.	U.	24		
	h)-Extinguidor HCFC x 2,5 kg	U.	3		
	i)-Extinguidor HCFC x 5 kg	U.	7		
	j)-Extinguidor AK x 6 Kg	U.	5		
PRESUPUESTO GLOBAL POR TODO EL SERVICIO DE RECARGA.					
2	Por prueba hidráulica de los extintores cuya fecha de fabricación sea anterior al 2.013 .	U.	38		
3	Mantenimiento de sistema de extinción de incendio a base de FM 200. Capacidad 42 kg.	U.	1		
4	Adquisición de polvo químico seco verde.	U.	320		
5	Adquisición de Extintor Rodante ABC – PQS Verde – Capacidad 25 kg. p/automotores. Fecha de fabricación no inferior al año 2022	U.	1		
6	Por repuestos y eventuales reparaciones en caso de desperfecto en los extinguidores y por reposición de vidrios de los gabinetes. El oferente deberá cotizar los siguientes elementos:				
	a) Manómetro de 1.4 kg/cm ² IRAM	U.	1		
	b) Manguera p/ PQS	U.	1		
	c) Manguera p/ CO ₂	U.	1		
	d) Válvulas p/ extintor PQS	U.	1		



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-8701

Email: compras.dgoys@gmail.com

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

e) Válvulas p/ extintor CO ₂	U.	1		
f) Vastago de laton con asiento y oring de caucho	U.	1		
g) Tubo de pesca de gran caudal de descarga	U.	1		
h) Kg PQS gris IRAM 3569 potencial minimo 6A-40BC	KG	1		
i) Kg PQS gris IRAM 3569 potencial minimo 6A-60BC	KG	1		
j)kg CO ₂ potencial minimo 5 BC	KG	1		
CONFECCIONADO: stc		Fecha: 01/04/22		
SON PESOS:		TOTAL GRAL.:		
TOTAL GENERAL (COTIZAR PRECIO CON IVA INCLUIDO)				
Lo imprevisible se facturará por separado, previa aprobación de la Supervisión de esta Universidad				
IMPORTANTE: Las recargas deberán ser conforme a normas IRAM 3517 II				
Para este ITEM 1 incluir: Presentacion final y tazabilidad Calcomanía				
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 60 (sesenta) días corridos				
CONDICIONES DE PAGO: 10 días hábiles de fecha de conformación de factura.				

ACLARACION :.....

SALTA, de de 2.023

Firma y sello del proponente